



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004043

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.06.2020г по 08.06.2023г.

Код ОКПД 2 16.23.19.000

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001187

Код ТН ВЭД 4410120000

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «БАФ-ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1167232093071 ИНН 7203405326 КПП 720301001  
Адрес: Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, д.86, кв./оф.53.  
Тел./факс: +7(345) 267-60-46, e-mail: baf.inzhiniring@bk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания «БАФ-ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1167232093071 ИНН 7203405326 КПП 720301001  
Адрес: Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, д.86, кв./оф.53.  
Тел./факс: +7(345) 267-60-46, e-mail: baf.inzhiniring@bk.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица, дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01, от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) SIP-ПАНЕЛИ ТРЁХСЛОЙНЫЕ С НАРУЖНЫМИ ОБЛИЦОВКАМИ ИЗ ПЛИТ OSB3 И СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
Выпускаемые по ТУ 5366-001-05988921- 2020. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 23.06.2014 №160 ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ4. См. приложение бланк № 004044

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)** Протокол испытаний № 1529 от 17.05.2020 г., ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5366-001-05988921- 2020.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004044

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001187**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г4 – сильногорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-2018	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов горения – Т3 умеренноопасные
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени – РП3 слабраспространяющие

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Пичурин А.А.

